

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRAC WYSOKOŚCIOWYCH PRZEZ ZLECENIOBIORCĘ NA TERENIE _____

W RAMACH ZADANIA pt. _____

METODOLOGIA ROBÓT NA WYSOKOŚCI

WYMAGANE UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW: PRACOWNICY WYKONUJĄCY ROBOTY NA WYSOKOŚCI POWINNI:

- POSIADAĆ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE UPRAWNIAJĄCE DO PRACY NA WYSOKOŚCI.
- POSIADAĆ ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYTE PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI.
- POSIADAĆ AKTUALNE SZKOLENIE STANOWISKOWE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY PRACACH DEKARSKICH, IZOLACYJNYCH, MALARSKICH.
- POSIADAĆ UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA PRACOWNIKAMI – JEDNA OSOBA NA BRYGADĘ.
- W PRZYPADKU TRANSPORTU PIONOWEGO MATERIAŁÓW UPRAWNIENIA HAKOWEGO – NALEŻY WYZNACZYĆ OSOBY DO OBSŁUGI URZĄDZENIA TRANSPORTU PIONOWEGO.
- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NA WYSOKOŚCI NA PODSTAWIE OGLEDZIN NALEŻY OCENIĆ STAN TECHNICZNY KONSTRUKCJI LUB URZĄDZEŃ NA KTÓRYCH MAJĄ BYĆ WYKONYWANE PRACE, W TYM ICH STABILNOŚĆ, A TAKŻE STAN TECHNICZNY STAŁYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI LUB URZĄDZEŃ MAJĄCYCH SŁUżyć DO MOCOWANIA LIN ASEKURACYJNYCH LUB LINEK BEZPIECZEŃSTWA.

WARUNKI BHP WYKONYWANIA ROBÓT

O ROZPOCZĘCIU ALBO O PRZERWANIU PRACY NA WYSOKOŚCI KAŻDORAZOWO DECYDUJE KIERUJĄCY ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW.

- PRACOWNICY ZATRUDNIENI PRZY PRACACH NA WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANI SĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNI SPRZĘT CHRONIĄCY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI.
- TEREN PRAC ORAZ OSOBY PRACYJĄCE NA WYSOKOŚCI MUSZĄ ZOSTAĆ ZABEZPIECZONE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI ZGODNIE Z ZAPISAMI ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY UPORZĄDKOWAĆ TEREN, ABY ŻADNE PRZEDMIOTY NIE MOĞY SPAŚĆ NA DÓŁ ZE STANOWISKA PRACY. OBSZAR POD STANOWISKIEM PRACY – WYGRODZIĆ I ZABEZPIECZYĆ PRZED DOSTĘPEM OSÓB NIEUPRAWNIONYCH.
- ELEMENTY SYSTEMOWE, TAKIE JAK: SYSTEM LINOWY, PUNKTY ASEKURACYJNE NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA WYROBÓW.
- DO WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOŚCI WOLNO DOPUSZCZAĆ TYLKO PRACOWNIKÓW, KTÓRZY W OCENIE BEZPOŚREDNIEGO PRZEŁOŻONEGO WYKAZUJĄ AKTUALNIE DOBRĄ SPRAWNOŚĆ (DYSPOZYCJĘ) PSYCHOFIZYCZNĄ.
- PRACOWNIK MA PRAWO, PO UPRZEDNIM POWIADOMIENIU PRZEŁOŻONEGO, POWSTRZYMAĆ SIĘ OD WYKONYWANIA PRACY WYMAGAJĄCEJ SZCZEGÓLNEJ SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ W PRZYPADKU, GDY JEGO STAN PSYCHOFIZYCZNY NIE ZAPEWNIĄ BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY I STWARZA ZAGROŻENIE DLA INNYCH OSÓB.
- PRACOWNIK, KTÓRY ZGŁOSIŁ BRAK ODPOWIEDNIEJ SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ DO WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOŚCI, W DANYM DNIU NIE MOŻE BYĆ PRZY TYCH PRACACH ZATRUDNIONY.
- ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA PRACY NA WYSOKOŚCI BEZ OCHRONY PRZED UPADKIEM.
- PRACY NA WYSOKOŚCI W TERENIE OTWARTYM NIE NALEŻY ROZPOCZYNAĆ A PROWADZONĄ NALEŻY PRZERWAĆ W PRZYPADKU:
 - SILNEGO WIATRU – TJ. WIATRU, KTÓRY UGINA GRUBE GAŁĘZIE DRZEW LUB PRZESZKADZA W DOKŁADNYM POSŁUGIWANIU SIĘ SPRZĘTEM I NARZĘDZIAMI,
 - NISKIEJ TEMPERATURY ODCZUWALNEJ BĘDĄCEJ WYNIKIEM JEDNOCZESNEGO ODDZIAŁYWANIA MROZU, WIATRU I WILGOTNOŚCI POWIETRZA,
 - OBLODZENIA KONSTRUKCJI,
 - GĘSTEJ MGŁY LUB PRACY W NOCY O ILE STANOWISKO PRACY NIE JEST WŁAŚCIWIE OŚWIETLONE,
 - BURZY I WYŁADOWAŃ ATMOSFERYCZNYCH,
 - BRAKU ŁĄCZNOŚCI GŁOSOWEJ, OPTYCZNEJ LUB RADIOWEJ Z KIERUJĄCYM ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

§ 106.1. Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.

§ 108. Przy pracach na: drabinach, kłamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi niewymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, należy zapewnić, aby:

§ 108.1) drabiny, kłamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie;

§ 108.2) pomost roboczy spełniał następujące wymagania: a) powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów, b) podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu, c) w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.

§ 110.1. Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i kłamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:

§ 110.1.1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tych ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa;

§ 110.1.2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.);

§ 110.1.3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

§ 20.1. Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

§ 20.1.2. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi.

§ 21.1. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogradza się balustradami, o których mowa w § 15 ust. 2.

§ 21.2. Strefa niebezpieczna, o której mowa w ust. 1, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m.

§ 21.3. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o której mowa w ust. 1, może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów.

ZLECENIODAWCA

--

POTWIERDZAM ZA ZLECENIOBIORCĘ

--